



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР002.Н.00246**
(номер сертификата соответствия)

001192
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптТорг», ОГРН: 1117746841992
 Юридический адрес: 115172, город Москва, Гончарный проезд, дом 8/40, квартира 38, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Набережная,
 дом 1А, РОССИЯ, телефон: +7 (495) 646-15-69, адрес электронной почты: msk@invamat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптТорг», ОГРН: 1117746841992.
 Юридический адрес: 115172, город Москва, Гончарный проезд, дом 8/40, квартира 38, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, город Видное,
 улица Набережная, дом 1А, РОССИЯ, телефон: +7 (495) 646-15-69, адрес электронной почты:
 msk@invamat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр"
 (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
 дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612,
 Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Узел пересечения ограждающих конструкций толщиной не менее 200 мм воздуховодом диаметром не более 1000 мм, в составе: воздуховод из листовой стали с покрытием внутри и от края проходки на длину не менее 1000 мм, негорючая минеральная вата толщиной не менее 50 мм, плотностью не менее 100 кг/м³, огнезащитный герметик «INVAMAT 606» (ООО «СтройОптТорг», ТУ 23.99.19.110-004-37166468-2017), огнезащитное покрытие «INVAMAT 670» (ООО «СтройОптТорг», ТУ 20.30.11.120-003-37166468-2017), смонтированный в соответствии с Техническим Регламентом №13/1.
 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости - EI180

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д22-07-13/1 от 13.07.2022 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2022 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000153 от 11.07.2022 г., выдан ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег.№ ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2022 г. по 13.07.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов