СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01264 № ПС 010634

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 23.99.19

Срок действия 08.10.2025 г. по 07.10.2030 г.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙОПТТОРГ», ОГРН: 1117746841992. Юридический адрес: 117342, город Москва, вн.тер.г. Муниципиальный Округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом 86/12/3. Фактический адрес: 142702, Россия, Московская область, Ленинский г.о., город Видное, улица Набережная, здание ЦОД, литера Б. телефон: +74956461569, адрес электронной почты: msk@invamat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙОПТТОРГ», ОГРН: 1117746841992. Юридический адрес: 117342, город Москва, вн.тер.г. Муниципиальный Округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом 86/12/3. Фактический адрес: 142702, Россия, Московская область, Ленинский г.о., город Видное, улица Набережная, здание ЦОД, литера Б. телефон: +74956461569, адрес электронной почты: msk@invamat.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31. Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru. ОГРН1185053020624. Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов (поливинилхлорида) наружными диаметрами: 50 мм, 110 мм, с применением в качестве отсечного защитного устройства противопожарной муфты ленточного типа марки «INVAMAT CP 646 CFS-IN», выпускаемый по ТУ 23.99.14-039-37166468-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости при толщине ограждающей конструкции не менее 200 мм – EI180.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 10/25-6С от 07.10.2025 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00788-АО от 01.08.2025 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.14-039-37166468-2023 «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МУФТА ЛЕНТОЧНОГО ТИПА «INVAMAT CP 646 CFS-IN»»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Беляков**

Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации «ФЕНИКС» * № ССБК RU.ПБ25 * Для сертификатов

ОБРАЗЕЦ